



240413060685  
有效期至2030年02月22日

报告编号：WSH202509192

# 检 验 报 告

样品名称：生活饮用水

委托单位：临汾市尧都区疾病预防控制中心

受检单位：-----

单位名称：临汾市欣润洁水质检测有限公司

报告日期：2025 年 9 月 29 日



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202509192

第 1 页 / 共 31 页

|         |                                                                                                  |                 |                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 委托单位    | 临汾市尧都区疾病预防控制中心                                                                                   | 委托单位地址          | 信合西路复兴巷 1 号              |
| 受检单位    | ——                                                                                               | 受检单位地址          | ——                       |
| 检验类别    | 委托检验                                                                                             | 来样方式            | 委托采样                     |
| 样品份数    | 30 份                                                                                             | 样品数量            | 2.5L 聚乙烯壶, 500mL 消毒瓶密闭/份 |
| 采(送)样人  | 白杰、郭柯宇                                                                                           | 采样地点            | 见数据页                     |
| 采样日期    | 2025.9.22                                                                                        | 样品性状            | 清澈液体                     |
| 收样日期    | 2025.9.22                                                                                        | 检验日期            | 2025.9.22-2025.9.28      |
| 报告日期    | 2025.9.29                                                                                        | 样品编号            | SH250919201-SH250919230  |
| 标准依据    | 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022                                                                          |                 |                          |
| 检测项目及依据 | 见数据页                                                                                             | 采样依据<br>(委托采样时) | GB/T 5750.2-2023         |
| 主要仪器设备  | 生化培养箱 SJYQ13-04、原子吸收分光光度计 SJYQ01-02、原子荧光光度计 SJYQ02-01<br>紫外可见分光光度计 SJYQ06-01、紫外可见分光光度计 SJYQ06-03 |                 |                          |
| 检验结论    | 样品 SH250919201-SH250919230 检验项目结果符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。<br>(以下空白)                          |                 |                          |
| 测试环境    | 温度: 23-25℃                      湿度: 39-56%RH                                                     |                 |                          |
| 批准人     | 徐晋强 2025.9.29                                                                                    | 审核人             | 张伟                       |
| 主检人     | 乔平 李静                                                                                            |                 |                          |
| 备注      | ——                                                                                               |                 |                          |
| 编制      | 柳媛媛                                                                                              | 校对              | 程国伟                      |



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202509192

第 2 页 / 共 31 页

| 序号 | 检验项目                       | 单位        | 检测依据                 | SH250919201            | GB 5749<br>-2022 | 单项判定 |
|----|----------------------------|-----------|----------------------|------------------------|------------------|------|
|    |                            |           |                      | 滨河西路 28 号<br>临汾市应急救援大队 |                  |      |
| 1  | 色度                         | 度         | GB/T5750.4-2023 4.1  | <5                     | ≤15              | 合格   |
| 2  | 浑浊度                        | NTU       | GB/T5750.4-2023 5.1  | 0.27                   | ≤1               | 合格   |
| 3  | 臭和味                        | /         | GB/T5750.4-2023 6.1  | 无                      | 无异臭异味            | 合格   |
| 4  | 肉眼可见物                      | /         | GB/T5750.4-2023 7.1  | 无                      | 无                | 合格   |
| 5  | 高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计) | mg/L      | GB/T5750.7-2023 4.1  | 0.66                   | ≤3               | 合格   |
| 6  | 铬(六价)                      | mg/L      | GB/T5750.6-2023 13.1 | <0.004                 | ≤0.05            | 合格   |
| 7  | 硝酸盐(以 N 计)                 | mg/L      | GB/T5750.5-2023 8.2  | 1.4                    | ≤10              | 合格   |
| 8  | 砷                          | mg/L      | GB/T5750.6-2023 9.1  | <0.0010                | ≤0.01            | 合格   |
| 9  | 镉                          | mg/L      | GB/T5750.6-2023 12.1 | <0.0005                | ≤0.005           | 合格   |
| 10 | 铅                          | mg/L      | GB/T5750.6-2023 14.1 | <0.003                 | ≤0.01            | 合格   |
| 11 | 汞                          | mg/L      | GB/T5750.6-2023 11.1 | <0.0001                | ≤0.001           | 合格   |
| 12 | 菌落总数                       | CFU/mL    | GB/T5750.12-2023 4.1 | 1                      | ≤100             | 合格   |
| 13 | 总大肠菌群                      | MPN/100mL | GB/T5750.12-2023 5.3 | 未检出                    | 不应检出             | 合格   |
| 14 | 大肠埃希氏菌                     | MPN/100mL | GB/T5750.12-2023 7.3 | 未检出                    | 不应检出             | 合格   |
| 15 | 氨(以 N 计)                   | mg/L      | GB/T5750.5-2023 11.1 | <0.02                  | ≤0.5             | 合格   |

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202509192

第 3 页 / 共 31 页

| 序号 | 检验项目                       | 单位         | 检测依据                 | SH250919202 | GB 5749<br>-2022 | 单项判定 |
|----|----------------------------|------------|----------------------|-------------|------------------|------|
|    |                            |            |                      | 河汾路中国移动     |                  |      |
| 1  | 色度                         | 度          | GB/T5750.4-2023 4.1  | <5          | ≤15              | 合格   |
| 2  | 浑浊度                        | NTU        | GB/T5750.4-2023 5.1  | 0.30        | ≤1               | 合格   |
| 3  | 臭和味                        | /          | GB/T5750.4-2023 6.1  | 无           | 无异臭异味            | 合格   |
| 4  | 肉眼可见物                      | /          | GB/T5750.4-2023 7.1  | 无           | 无                | 合格   |
| 5  | 高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计) | mg/L       | GB/T5750.7-2023 4.1  | 0.72        | ≤3               | 合格   |
| 6  | 铬(六价)                      | mg/L       | GB/T5750.6-2023 13.1 | <0.004      | ≤0.05            | 合格   |
| 7  | 硝酸盐(以 N 计)                 | mg/L       | GB/T5750.5-2023 8.2  | 1.4         | ≤10              | 合格   |
| 8  | 砷                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 9.1  | <0.0010     | ≤0.01            | 合格   |
| 9  | 镉                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 12.1 | <0.0005     | ≤0.005           | 合格   |
| 10 | 铅                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 14.1 | <0.003      | ≤0.01            | 合格   |
| 11 | 汞                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 11.1 | <0.0001     | ≤0.001           | 合格   |
| 12 | 菌落总数                       | CFU/mL     | GB/T5750.12-2023 4.1 | 1           | ≤100             | 合格   |
| 13 | 总大肠菌群                      | MPN//100mL | GB/T5750.12-2023 5.3 | 未检出         | 不应检出             | 合格   |
| 14 | 大肠埃希氏菌                     | MPN/100mL  | GB/T5750.12-2023 7.3 | 未检出         | 不应检出             | 合格   |
| 15 | 氨 (以 N 计)                  | mg/L       | GB/T5750.5-2023 11.1 | <0.02       | ≤0.5             | 合格   |

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202509192

第 4 页 / 共 31 页

| 序号 | 检验项目                       | 单位         | 检测依据                 | SH250919203  | GB 5749-2022 | 单项判定 |
|----|----------------------------|------------|----------------------|--------------|--------------|------|
|    |                            |            |                      | 河汾二路临汾市生态环境局 |              |      |
| 1  | 色度                         | 度          | GB/T5750.4-2023 4.1  | <5           | ≤15          | 合格   |
| 2  | 浑浊度                        | NTU        | GB/T5750.4-2023 5.1  | 0.45         | ≤1           | 合格   |
| 3  | 臭和味                        | /          | GB/T5750.4-2023 6.1  | 无            | 无异臭异味        | 合格   |
| 4  | 肉眼可见物                      | /          | GB/T5750.4-2023 7.1  | 无            | 无            | 合格   |
| 5  | 高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计) | mg/L       | GB/T5750.7-2023 4.1  | 0.54         | ≤3           | 合格   |
| 6  | 铬(六价)                      | mg/L       | GB/T5750.6-2023 13.1 | <0.004       | ≤0.05        | 合格   |
| 7  | 硝酸盐(以 N 计)                 | mg/L       | GB/T5750.5-2023 8.2  | 1.4          | ≤10          | 合格   |
| 8  | 砷                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 9.1  | <0.0010      | ≤0.01        | 合格   |
| 9  | 镉                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 12.1 | <0.0005      | ≤0.005       | 合格   |
| 10 | 铅                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 14.1 | <0.003       | ≤0.01        | 合格   |
| 11 | 汞                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 11.1 | <0.0001      | ≤0.001       | 合格   |
| 12 | 菌落总数                       | CFU/mL     | GB/T5750.12-2023 4.1 | 3            | ≤100         | 合格   |
| 13 | 总大肠菌群                      | MPN//100mL | GB/T5750.12-2023 5.3 | 未检出          | 不应检出         | 合格   |
| 14 | 大肠埃希氏菌                     | MPN/100mL  | GB/T5750.12-2023 7.3 | 未检出          | 不应检出         | 合格   |
| 15 | 氨(以 N 计)                   | mg/L       | GB/T5750.5-2023 11.1 | <0.02        | ≤0.5         | 合格   |

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202509192

第 5 页 / 共 31 页

| 序号 | 检验项目                       | 单位         | 检测依据                 | SH250919204  | GB 5749<br>-2022 | 单项判定 |
|----|----------------------------|------------|----------------------|--------------|------------------|------|
|    |                            |            |                      | 向阳西路世康<br>体检 |                  |      |
| 1  | 色度                         | 度          | GB/T5750.4-2023 4.1  | <5           | ≤15              | 合格   |
| 2  | 浑浊度                        | NTU        | GB/T5750.4-2023 5.1  | 0.33         | ≤1               | 合格   |
| 3  | 臭和味                        | /          | GB/T5750.4-2023 6.1  | 无            | 无异臭异味            | 合格   |
| 4  | 肉眼可见物                      | /          | GB/T5750.4-2023 7.1  | 无            | 无                | 合格   |
| 5  | 高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计) | mg/L       | GB/T5750.7-2023 4.1  | 0.58         | ≤3               | 合格   |
| 6  | 铬(六价)                      | mg/L       | GB/T5750.6-2023 13.1 | <0.004       | ≤0.05            | 合格   |
| 7  | 硝酸盐(以 N 计)                 | mg/L       | GB/T5750.5-2023 8.2  | 1.4          | ≤10              | 合格   |
| 8  | 砷                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 9.1  | <0.0010      | ≤0.01            | 合格   |
| 9  | 镉                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 12.1 | <0.0005      | ≤0.005           | 合格   |
| 10 | 铅                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 14.1 | <0.003       | ≤0.01            | 合格   |
| 11 | 汞                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 11.1 | <0.0001      | ≤0.001           | 合格   |
| 12 | 菌落总数                       | CFU/mL     | GB/T5750.12-2023 4.1 | 未检出          | ≤100             | 合格   |
| 13 | 总大肠菌群                      | MPN//100mL | GB/T5750.12-2023 5.3 | 未检出          | 不应检出             | 合格   |
| 14 | 大肠埃希氏菌                     | MPN/100mL  | GB/T5750.12-2023 7.3 | 未检出          | 不应检出             | 合格   |
| 15 | 氨(以 N 计)                   | mg/L       | GB/T5750.5-2023 11.1 | <0.02        | ≤0.5             | 合格   |

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202509192

第 6 页 / 共 31 页

| 序号 | 检验项目                       | 单位         | 检测依据                 | SH250919205 | GB 5749<br>-2022 | 单项判定 |
|----|----------------------------|------------|----------------------|-------------|------------------|------|
|    |                            |            |                      | 中大街中心城售楼部   |                  |      |
| 1  | 色度                         | 度          | GB/T5750.4-2023 4.1  | <5          | ≤15              | 合格   |
| 2  | 浑浊度                        | NTU        | GB/T5750.4-2023 5.1  | 0.60        | ≤1               | 合格   |
| 3  | 臭和味                        | /          | GB/T5750.4-2023 6.1  | 无           | 无异臭异味            | 合格   |
| 4  | 肉眼可见物                      | /          | GB/T5750.4-2023 7.1  | 无           | 无                | 合格   |
| 5  | 高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计) | mg/L       | GB/T5750.7-2023 4.1  | 0.70        | ≤3               | 合格   |
| 6  | 铬(六价)                      | mg/L       | GB/T5750.6-2023 13.1 | <0.004      | ≤0.05            | 合格   |
| 7  | 硝酸盐(以 N 计)                 | mg/L       | GB/T5750.5-2023 8.2  | 1.4         | ≤10              | 合格   |
| 8  | 砷                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 9.1  | <0.0010     | ≤0.01            | 合格   |
| 9  | 镉                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 12.1 | <0.0005     | ≤0.005           | 合格   |
| 10 | 铅                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 14.1 | <0.003      | ≤0.01            | 合格   |
| 11 | 汞                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 11.1 | <0.0001     | ≤0.001           | 合格   |
| 12 | 菌落总数                       | CFU/mL     | GB/T5750.12-2023 4.1 | 4           | ≤100             | 合格   |
| 13 | 总大肠菌群                      | MPN//100mL | GB/T5750.12-2023 5.3 | 未检出         | 不应检出             | 合格   |
| 14 | 大肠埃希氏菌                     | MPN/100mL  | GB/T5750.12-2023 7.3 | 未检出         | 不应检出             | 合格   |
| 15 | 氨(以 N 计)                   | mg/L       | GB/T5750.5-2023 11.1 | <0.02       | ≤0.5             | 合格   |

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202509192

第 7 页 / 共 31 页

| 序号 | 检验项目                       | 单位         | 检测依据                 | SH250919206 | GB 5749<br>-2022 | 单项判定 |
|----|----------------------------|------------|----------------------|-------------|------------------|------|
|    |                            |            |                      | 古城路和泽佳源医院   |                  |      |
| 1  | 色度                         | 度          | GB/T5750.4-2023 4.1  | <5          | ≤15              | 合格   |
| 2  | 浑浊度                        | NTU        | GB/T5750.4-2023 5.1  | 0.38        | ≤1               | 合格   |
| 3  | 臭和味                        | /          | GB/T5750.4-2023 6.1  | 无           | 无异臭异味            | 合格   |
| 4  | 肉眼可见物                      | /          | GB/T5750.4-2023 7.1  | 无           | 无                | 合格   |
| 5  | 高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计) | mg/L       | GB/T5750.7-2023 4.1  | 0.60        | ≤3               | 合格   |
| 6  | 铬(六价)                      | mg/L       | GB/T5750.6-2023 13.1 | <0.004      | ≤0.05            | 合格   |
| 7  | 硝酸盐(以 N 计)                 | mg/L       | GB/T5750.5-2023 8.2  | 1.4         | ≤10              | 合格   |
| 8  | 砷                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 9.1  | <0.0010     | ≤0.01            | 合格   |
| 9  | 镉                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 12.1 | <0.0005     | ≤0.005           | 合格   |
| 10 | 铅                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 14.1 | <0.003      | ≤0.01            | 合格   |
| 11 | 汞                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 11.1 | <0.0001     | ≤0.001           | 合格   |
| 12 | 菌落总数                       | CFU/mL     | GB/T5750.12-2023 4.1 | 2           | ≤100             | 合格   |
| 13 | 总大肠菌群                      | MPN//100mL | GB/T5750.12-2023 5.3 | 未检出         | 不应检出             | 合格   |
| 14 | 大肠埃希氏菌                     | MPN/100mL  | GB/T5750.12-2023 7.3 | 未检出         | 不应检出             | 合格   |
| 15 | 氨(以 N 计)                   | mg/L       | GB/T5750.5-2023 11.1 | <0.02       | ≤0.5             | 合格   |

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202509192

第 8 页 / 共 31 页

| 序号 | 检验项目                       | 单位         | 检测依据                 | SH250919207       | GB 5749<br>-2022 | 单项判定 |
|----|----------------------------|------------|----------------------|-------------------|------------------|------|
|    |                            |            |                      | 坂下路建设路<br>小区 31 号 |                  |      |
| 1  | 色度                         | 度          | GB/T5750.4-2023 4.1  | <5                | ≤15              | 合格   |
| 2  | 浑浊度                        | NTU        | GB/T5750.4-2023 5.1  | 0.24              | ≤1               | 合格   |
| 3  | 臭和味                        | /          | GB/T5750.4-2023 6.1  | 无                 | 无异臭异味            | 合格   |
| 4  | 肉眼可见物                      | /          | GB/T5750.4-2023 7.1  | 无                 | 无                | 合格   |
| 5  | 高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计) | mg/L       | GB/T5750.7-2023 4.1  | 0.58              | ≤3               | 合格   |
| 6  | 铬(六价)                      | mg/L       | GB/T5750.6-2023 13.1 | <0.004            | ≤0.05            | 合格   |
| 7  | 硝酸盐(以 N 计)                 | mg/L       | GB/T5750.5-2023 8.2  | 1.4               | ≤10              | 合格   |
| 8  | 砷                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 9.1  | <0.0010           | ≤0.01            | 合格   |
| 9  | 镉                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 12.1 | <0.0005           | ≤0.005           | 合格   |
| 10 | 铅                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 14.1 | <0.003            | ≤0.01            | 合格   |
| 11 | 汞                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 11.1 | <0.0001           | ≤0.001           | 合格   |
| 12 | 菌落总数                       | CFU/mL     | GB/T5750.12-2023 4.1 | 1                 | ≤100             | 合格   |
| 13 | 总大肠菌群                      | MPN//100mL | GB/T5750.12-2023 5.3 | 未检出               | 不应检出             | 合格   |
| 14 | 大肠埃希氏菌                     | MPN/100mL  | GB/T5750.12-2023 7.3 | 未检出               | 不应检出             | 合格   |
| 15 | 氨(以 N 计)                   | mg/L       | GB/T5750.5-2023 11.1 | <0.02             | ≤0.5             | 合格   |

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202509192

第 9 页 / 共 31 页

| 序号 | 检验项目                       | 单位         | 检测依据                 | SH250919208    | GB 5749<br>-2022 | 单项判定 |
|----|----------------------------|------------|----------------------|----------------|------------------|------|
|    |                            |            |                      | 向阳路临汾市<br>第八中学 |                  |      |
| 1  | 色度                         | 度          | GB/T5750.4-2023 4.1  | <5             | ≤15              | 合格   |
| 2  | 浑浊度                        | NTU        | GB/T5750.4-2023 5.1  | 0.30           | ≤1               | 合格   |
| 3  | 臭和味                        | /          | GB/T5750.4-2023 6.1  | 无              | 无异臭异味            | 合格   |
| 4  | 肉眼可见物                      | /          | GB/T5750.4-2023 7.1  | 无              | 无                | 合格   |
| 5  | 高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计) | mg/L       | GB/T5750.7-2023 4.1  | 0.70           | ≤3               | 合格   |
| 6  | 铬(六价)                      | mg/L       | GB/T5750.6-2023 13.1 | <0.004         | ≤0.05            | 合格   |
| 7  | 硝酸盐(以 N 计)                 | mg/L       | GB/T5750.5-2023 8.2  | 1.4            | ≤10              | 合格   |
| 8  | 砷                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 9.1  | <0.0010        | ≤0.01            | 合格   |
| 9  | 镉                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 12.1 | <0.0005        | ≤0.005           | 合格   |
| 10 | 铅                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 14.1 | <0.003         | ≤0.01            | 合格   |
| 11 | 汞                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 11.1 | <0.0001        | ≤0.001           | 合格   |
| 12 | 菌落总数                       | CFU/mL     | GB/T5750.12-2023 4.1 | 未检出            | ≤100             | 合格   |
| 13 | 总大肠菌群                      | MPN//100mL | GB/T5750.12-2023 5.3 | 未检出            | 不应检出             | 合格   |
| 14 | 大肠埃希氏菌                     | MPN/100mL  | GB/T5750.12-2023 7.3 | 未检出            | 不应检出             | 合格   |
| 15 | 氨(以 N 计)                   | mg/L       | GB/T5750.5-2023 11.1 | <0.02          | ≤0.5             | 合格   |

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202509192

第 10 页 / 共 31 页

| 序号 | 检验项目                       | 单位         | 检测依据                 | SH250919209 | GB 5749<br>-2022 | 单项判定 |
|----|----------------------------|------------|----------------------|-------------|------------------|------|
|    |                            |            |                      | 鼓楼北大街永旺脑病医院 |                  |      |
| 1  | 色度                         | 度          | GB/T5750.4-2023 4.1  | <5          | ≤15              | 合格   |
| 2  | 浑浊度                        | NTU        | GB/T5750.4-2023 5.1  | 0.29        | ≤1               | 合格   |
| 3  | 臭和味                        | /          | GB/T5750.4-2023 6.1  | 无           | 无异臭异味            | 合格   |
| 4  | 肉眼可见物                      | /          | GB/T5750.4-2023 7.1  | 无           | 无                | 合格   |
| 5  | 高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计) | mg/L       | GB/T5750.7-2023 4.1  | 0.52        | ≤3               | 合格   |
| 6  | 铬(六价)                      | mg/L       | GB/T5750.6-2023 13.1 | <0.004      | ≤0.05            | 合格   |
| 7  | 硝酸盐(以 N 计)                 | mg/L       | GB/T5750.5-2023 8.2  | 1.1         | ≤10              | 合格   |
| 8  | 砷                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 9.1  | <0.0010     | ≤0.01            | 合格   |
| 9  | 镉                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 12.1 | <0.0005     | ≤0.005           | 合格   |
| 10 | 铅                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 14.1 | <0.003      | ≤0.01            | 合格   |
| 11 | 汞                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 11.1 | <0.0001     | ≤0.001           | 合格   |
| 12 | 菌落总数                       | CFU/mL     | GB/T5750.12-2023 4.1 | 未检出         | ≤100             | 合格   |
| 13 | 总大肠菌群                      | MPN//100mL | GB/T5750.12-2023 5.3 | 未检出         | 不应检出             | 合格   |
| 14 | 大肠埃希氏菌                     | MPN/100mL  | GB/T5750.12-2023 7.3 | 未检出         | 不应检出             | 合格   |
| 15 | 氨 (以 N 计)                  | mg/L       | GB/T5750.5-2023 11.1 | <0.02       | ≤0.5             | 合格   |

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202509192

第 11 页 / 共 31 页

| 序号 | 检验项目                       | 单位         | 检测依据                 | SH250919210  | GB 5749<br>-2022 | 单项判定 |
|----|----------------------------|------------|----------------------|--------------|------------------|------|
|    |                            |            |                      | 鼓楼西海子边巷锦翠苑门房 |                  |      |
| 1  | 色度                         | 度          | GB/T5750.4-2023 4.1  | <5           | ≤15              | 合格   |
| 2  | 浑浊度                        | NTU        | GB/T5750.4-2023 5.1  | 0.33         | ≤1               | 合格   |
| 3  | 臭和味                        | /          | GB/T5750.4-2023 6.1  | 无            | 无异臭异味            | 合格   |
| 4  | 肉眼可见物                      | /          | GB/T5750.4-2023 7.1  | 无            | 无                | 合格   |
| 5  | 高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计) | mg/L       | GB/T5750.7-2023 4.1  | 0.60         | ≤3               | 合格   |
| 6  | 铬(六价)                      | mg/L       | GB/T5750.6-2023 13.1 | <0.004       | ≤0.05            | 合格   |
| 7  | 硝酸盐(以 N 计)                 | mg/L       | GB/T5750.5-2023 8.2  | 1.1          | ≤10              | 合格   |
| 8  | 砷                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 9.1  | <0.0010      | ≤0.01            | 合格   |
| 9  | 镉                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 12.1 | <0.0005      | ≤0.005           | 合格   |
| 10 | 铅                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 14.1 | <0.003       | ≤0.01            | 合格   |
| 11 | 汞                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 11.1 | <0.0001      | ≤0.001           | 合格   |
| 12 | 菌落总数                       | CFU/mL     | GB/T5750.12-2023 4.1 | 1            | ≤100             | 合格   |
| 13 | 总大肠菌群                      | MPN//100mL | GB/T5750.12-2023 5.3 | 未检出          | 不应检出             | 合格   |
| 14 | 大肠埃希氏菌                     | MPN/100mL  | GB/T5750.12-2023 7.3 | 未检出          | 不应检出             | 合格   |
| 15 | 氨 (以 N 计)                  | mg/L       | GB/T5750.5-2023 11.1 | <0.02        | ≤0.5             | 合格   |

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202509192

第 12 页 / 共 31 页

| 序号 | 检验项目                       | 单位         | 检测依据                 | SH250919211   | GB 5749<br>-2022 | 单项判定 |
|----|----------------------------|------------|----------------------|---------------|------------------|------|
|    |                            |            |                      | 体育街斜胡同<br>纸墨斋 |                  |      |
| 1  | 色度                         | 度          | GB/T5750.4-2023 4.1  | <5            | ≤15              | 合格   |
| 2  | 浑浊度                        | NTU        | GB/T5750.4-2023 5.1  | 0.46          | ≤1               | 合格   |
| 3  | 臭和味                        | /          | GB/T5750.4-2023 6.1  | 无             | 无异臭异味            | 合格   |
| 4  | 肉眼可见物                      | /          | GB/T5750.4-2023 7.1  | 无             | 无                | 合格   |
| 5  | 高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计) | mg/L       | GB/T5750.7-2023 4.1  | 0.52          | ≤3               | 合格   |
| 6  | 铬(六价)                      | mg/L       | GB/T5750.6-2023 13.1 | <0.004        | ≤0.05            | 合格   |
| 7  | 硝酸盐(以 N 计)                 | mg/L       | GB/T5750.5-2023 8.2  | 1.1           | ≤10              | 合格   |
| 8  | 砷                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 9.1  | <0.0010       | ≤0.01            | 合格   |
| 9  | 镉                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 12.1 | <0.0005       | ≤0.005           | 合格   |
| 10 | 铅                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 14.1 | <0.003        | ≤0.01            | 合格   |
| 11 | 汞                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 11.1 | <0.0001       | ≤0.001           | 合格   |
| 12 | 菌落总数                       | CFU/mL     | GB/T5750.12-2023 4.1 | 1             | ≤100             | 合格   |
| 13 | 总大肠菌群                      | MPN//100mL | GB/T5750.12-2023 5.3 | 未检出           | 不应检出             | 合格   |
| 14 | 大肠埃希氏菌                     | MPN/100mL  | GB/T5750.12-2023 7.3 | 未检出           | 不应检出             | 合格   |
| 15 | 氨(以 N 计)                   | mg/L       | GB/T5750.5-2023 11.1 | <0.02         | ≤0.5             | 合格   |

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202509192

第 13 页 / 共 31 页

| 序号 | 检验项目                       | 单位         | 检测依据                 | SH250919212 | GB 5749<br>-2022 | 单项判定 |
|----|----------------------------|------------|----------------------|-------------|------------------|------|
|    |                            |            |                      | 广宣街安禾<br>电器 |                  |      |
| 1  | 色度                         | 度          | GB/T5750.4-2023 4.1  | <5          | ≤15              | 合格   |
| 2  | 浑浊度                        | NTU        | GB/T5750.4-2023 5.1  | 0.27        | ≤1               | 合格   |
| 3  | 臭和味                        | /          | GB/T5750.4-2023 6.1  | 无           | 无异臭异味            | 合格   |
| 4  | 肉眼可见物                      | /          | GB/T5750.4-2023 7.1  | 无           | 无                | 合格   |
| 5  | 高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计) | mg/L       | GB/T5750.7-2023 4.1  | 0.62        | ≤3               | 合格   |
| 6  | 铬(六价)                      | mg/L       | GB/T5750.6-2023 13.1 | <0.004      | ≤0.05            | 合格   |
| 7  | 硝酸盐(以 N 计)                 | mg/L       | GB/T5750.5-2023 8.2  | 1.1         | ≤10              | 合格   |
| 8  | 砷                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 9.1  | <0.0010     | ≤0.01            | 合格   |
| 9  | 镉                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 12.1 | <0.0005     | ≤0.005           | 合格   |
| 10 | 铅                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 14.1 | <0.003      | ≤0.01            | 合格   |
| 11 | 汞                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 11.1 | <0.0001     | ≤0.001           | 合格   |
| 12 | 菌落总数                       | CFU/mL     | GB/T5750.12-2023 4.1 | 2           | ≤100             | 合格   |
| 13 | 总大肠菌群                      | MPN//100mL | GB/T5750.12-2023 5.3 | 未检出         | 不应检出             | 合格   |
| 14 | 大肠埃希氏菌                     | MPN/100mL  | GB/T5750.12-2023 7.3 | 未检出         | 不应检出             | 合格   |
| 15 | 氨(以 N 计)                   | mg/L       | GB/T5750.5-2023 11.1 | <0.02       | ≤0.5             | 合格   |

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202509192

第 14 页 / 共 31 页

| 序号 | 检验项目                       | 单位         | 检测依据                 | SH250919213   | GB 5749<br>-2022 | 单项判定 |
|----|----------------------------|------------|----------------------|---------------|------------------|------|
|    |                            |            |                      | 解放路胜杰齿<br>科医院 |                  |      |
| 1  | 色度                         | 度          | GB/T5750.4-2023 4.1  | <5            | ≤15              | 合格   |
| 2  | 浑浊度                        | NTU        | GB/T5750.4-2023 5.1  | 0.54          | ≤1               | 合格   |
| 3  | 臭和味                        | /          | GB/T5750.4-2023 6.1  | 无             | 无异臭异味            | 合格   |
| 4  | 肉眼可见物                      | /          | GB/T5750.4-2023 7.1  | 无             | 无                | 合格   |
| 5  | 高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计) | mg/L       | GB/T5750.7-2023 4.1  | 0.66          | ≤3               | 合格   |
| 6  | 铬(六价)                      | mg/L       | GB/T5750.6-2023 13.1 | <0.004        | ≤0.05            | 合格   |
| 7  | 硝酸盐(以 N 计)                 | mg/L       | GB/T5750.5-2023 8.2  | 1.1           | ≤10              | 合格   |
| 8  | 砷                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 9.1  | <0.0010       | ≤0.01            | 合格   |
| 9  | 镉                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 12.1 | <0.0005       | ≤0.005           | 合格   |
| 10 | 铅                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 14.1 | <0.003        | ≤0.01            | 合格   |
| 11 | 汞                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 11.1 | <0.0001       | ≤0.001           | 合格   |
| 12 | 菌落总数                       | CFU/mL     | GB/T5750.12-2023 4.1 | 未检出           | ≤100             | 合格   |
| 13 | 总大肠菌群                      | MPN//100mL | GB/T5750.12-2023 5.3 | 未检出           | 不应检出             | 合格   |
| 14 | 大肠埃希氏菌                     | MPN/100mL  | GB/T5750.12-2023 7.3 | 未检出           | 不应检出             | 合格   |
| 15 | 氨(以 N 计)                   | mg/L       | GB/T5750.5-2023 11.1 | <0.02         | ≤0.5             | 合格   |

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202509192

第 15 页 / 共 31 页

| 序号 | 检验项目                       | 单位         | 检测依据                 | SH250919214             | GB 5749<br>-2022 | 单项判定 |
|----|----------------------------|------------|----------------------|-------------------------|------------------|------|
|    |                            |            |                      | 平阳北街<br>1239 号龙泉<br>饮品厂 |                  |      |
| 1  | 色度                         | 度          | GB/T5750.4-2023 4.1  | <5                      | ≤15              | 合格   |
| 2  | 浑浊度                        | NTU        | GB/T5750.4-2023 5.1  | 0.30                    | ≤1               | 合格   |
| 3  | 臭和味                        | /          | GB/T5750.4-2023 6.1  | 无                       | 无异臭异味            | 合格   |
| 4  | 肉眼可见物                      | /          | GB/T5750.4-2023 7.1  | 无                       | 无                | 合格   |
| 5  | 高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计) | mg/L       | GB/T5750.7-2023 4.1  | 0.64                    | ≤3               | 合格   |
| 6  | 铬(六价)                      | mg/L       | GB/T5750.6-2023 13.1 | <0.004                  | ≤0.05            | 合格   |
| 7  | 硝酸盐(以 N 计)                 | mg/L       | GB/T5750.5-2023 8.2  | 1.3                     | ≤10              | 合格   |
| 8  | 砷                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 9.1  | <0.0010                 | ≤0.01            | 合格   |
| 9  | 镉                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 12.1 | <0.0005                 | ≤0.005           | 合格   |
| 10 | 铅                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 14.1 | <0.003                  | ≤0.01            | 合格   |
| 11 | 汞                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 11.1 | <0.0001                 | ≤0.001           | 合格   |
| 12 | 菌落总数                       | CFU/mL     | GB/T5750.12-2023 4.1 | 1                       | ≤100             | 合格   |
| 13 | 总大肠菌群                      | MPN//100mL | GB/T5750.12-2023 5.3 | 未检出                     | 不应检出             | 合格   |
| 14 | 大肠埃希氏菌                     | MPN/100mL  | GB/T5750.12-2023 7.3 | 未检出                     | 不应检出             | 合格   |
| 15 | 氨(以 N 计)                   | mg/L       | GB/T5750.5-2023 11.1 | <0.02                   | ≤0.5             | 合格   |

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202509192

第 16 页 / 共 31 页

| 序号 | 检验项目                       | 单位         | 检测依据                 | SH250919215 | GB 5749<br>-2022 | 单项判定 |
|----|----------------------------|------------|----------------------|-------------|------------------|------|
|    |                            |            |                      | 环城北路北城派出所   |                  |      |
| 1  | 色度                         | 度          | GB/T5750.4-2023 4.1  | <5          | ≤15              | 合格   |
| 2  | 浑浊度                        | NTU        | GB/T5750.4-2023 5.1  | 0.28        | ≤1               | 合格   |
| 3  | 臭和味                        | /          | GB/T5750.4-2023 6.1  | 无           | 无异臭异味            | 合格   |
| 4  | 肉眼可见物                      | /          | GB/T5750.4-2023 7.1  | 无           | 无                | 合格   |
| 5  | 高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计) | mg/L       | GB/T5750.7-2023 4.1  | 0.60        | ≤3               | 合格   |
| 6  | 铬(六价)                      | mg/L       | GB/T5750.6-2023 13.1 | <0.004      | ≤0.05            | 合格   |
| 7  | 硝酸盐(以 N 计)                 | mg/L       | GB/T5750.5-2023 8.2  | 1.3         | ≤10              | 合格   |
| 8  | 砷                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 9.1  | <0.0010     | ≤0.01            | 合格   |
| 9  | 镉                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 12.1 | <0.0005     | ≤0.005           | 合格   |
| 10 | 铅                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 14.1 | <0.003      | ≤0.01            | 合格   |
| 11 | 汞                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 11.1 | <0.0001     | ≤0.001           | 合格   |
| 12 | 菌落总数                       | CFU/mL     | GB/T5750.12-2023 4.1 | 2           | ≤100             | 合格   |
| 13 | 总大肠菌群                      | MPN//100mL | GB/T5750.12-2023 5.3 | 未检出         | 不应检出             | 合格   |
| 14 | 大肠埃希氏菌                     | MPN/100mL  | GB/T5750.12-2023 7.3 | 未检出         | 不应检出             | 合格   |
| 15 | 氨(以 N 计)                   | mg/L       | GB/T5750.5-2023 11.1 | <0.02       | ≤0.5             | 合格   |

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202509192

第 17 页 / 共 31 页

| 序号 | 检验项目                       | 单位         | 检测依据                 | SH250919216  | GB 5749<br>-2022 | 单项判定 |
|----|----------------------------|------------|----------------------|--------------|------------------|------|
|    |                            |            |                      | 尧都路城南营<br>业所 |                  |      |
| 1  | 色度                         | 度          | GB/T5750.4-2023 4.1  | <5           | ≤15              | 合格   |
| 2  | 浑浊度                        | NTU        | GB/T5750.4-2023 5.1  | 0.37         | ≤1               | 合格   |
| 3  | 臭和味                        | /          | GB/T5750.4-2023 6.1  | 无            | 无异臭异味            | 合格   |
| 4  | 肉眼可见物                      | /          | GB/T5750.4-2023 7.1  | 无            | 无                | 合格   |
| 5  | 高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计) | mg/L       | GB/T5750.7-2023 4.1  | 0.54         | ≤3               | 合格   |
| 6  | 铬(六价)                      | mg/L       | GB/T5750.6-2023 13.1 | <0.004       | ≤0.05            | 合格   |
| 7  | 硝酸盐(以 N 计)                 | mg/L       | GB/T5750.5-2023 8.2  | 1.0          | ≤10              | 合格   |
| 8  | 砷                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 9.1  | <0.0010      | ≤0.01            | 合格   |
| 9  | 镉                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 12.1 | <0.0005      | ≤0.005           | 合格   |
| 10 | 铅                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 14.1 | <0.003       | ≤0.01            | 合格   |
| 11 | 汞                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 11.1 | <0.0001      | ≤0.001           | 合格   |
| 12 | 菌落总数                       | CFU/mL     | GB/T5750.12-2023 4.1 | 未检出          | ≤100             | 合格   |
| 13 | 总大肠菌群                      | MPN//100mL | GB/T5750.12-2023 5.3 | 未检出          | 不应检出             | 合格   |
| 14 | 大肠埃希氏菌                     | MPN/100mL  | GB/T5750.12-2023 7.3 | 未检出          | 不应检出             | 合格   |
| 15 | 氨(以 N 计)                   | mg/L       | GB/T5750.5-2023 11.1 | <0.02        | ≤0.5             | 合格   |

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202509192

第 18 页 / 共 31 页

| 序号 | 检验项目                       | 单位         | 检测依据                 | SH250919217 | GB 5749<br>-2022 | 单项判定 |
|----|----------------------------|------------|----------------------|-------------|------------------|------|
|    |                            |            |                      | 临汾市锦华丰田     |                  |      |
| 1  | 色度                         | 度          | GB/T5750.4-2023 4.1  | <5          | ≤15              | 合格   |
| 2  | 浑浊度                        | NTU        | GB/T5750.4-2023 5.1  | 0.29        | ≤1               | 合格   |
| 3  | 臭和味                        | /          | GB/T5750.4-2023 6.1  | 无           | 无异臭异味            | 合格   |
| 4  | 肉眼可见物                      | /          | GB/T5750.4-2023 7.1  | 无           | 无                | 合格   |
| 5  | 高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计) | mg/L       | GB/T5750.7-2023 4.1  | 0.58        | ≤3               | 合格   |
| 6  | 铬(六价)                      | mg/L       | GB/T5750.6-2023 13.1 | <0.004      | ≤0.05            | 合格   |
| 7  | 硝酸盐(以 N 计)                 | mg/L       | GB/T5750.5-2023 8.2  | 1.0         | ≤10              | 合格   |
| 8  | 砷                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 9.1  | <0.0010     | ≤0.01            | 合格   |
| 9  | 镉                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 12.1 | <0.0005     | ≤0.005           | 合格   |
| 10 | 铅                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 14.1 | <0.003      | ≤0.01            | 合格   |
| 11 | 汞                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 11.1 | <0.0001     | ≤0.001           | 合格   |
| 12 | 菌落总数                       | CFU/mL     | GB/T5750.12-2023 4.1 | 未检出         | ≤100             | 合格   |
| 13 | 总大肠菌群                      | MPN//100mL | GB/T5750.12-2023 5.3 | 未检出         | 不应检出             | 合格   |
| 14 | 大肠埃希氏菌                     | MPN/100mL  | GB/T5750.12-2023 7.3 | 未检出         | 不应检出             | 合格   |
| 15 | 氨(以 N 计)                   | mg/L       | GB/T5750.5-2023 11.1 | <0.02       | ≤0.5             | 合格   |

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202509192

第 19 页 / 共 31 页

| 序号 | 检验项目                       | 单位         | 检测依据                 | SH250919218 | GB 5749<br>-2022 | 单项判定 |
|----|----------------------------|------------|----------------------|-------------|------------------|------|
|    |                            |            |                      | 平阳南街可幻学校    |                  |      |
| 1  | 色度                         | 度          | GB/T5750.4-2023 4.1  | <5          | ≤15              | 合格   |
| 2  | 浑浊度                        | NTU        | GB/T5750.4-2023 5.1  | 0.22        | ≤1               | 合格   |
| 3  | 臭和味                        | /          | GB/T5750.4-2023 6.1  | 无           | 无异臭异味            | 合格   |
| 4  | 肉眼可见物                      | /          | GB/T5750.4-2023 7.1  | 无           | 无                | 合格   |
| 5  | 高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计) | mg/L       | GB/T5750.7-2023 4.1  | 0.68        | ≤3               | 合格   |
| 6  | 铬(六价)                      | mg/L       | GB/T5750.6-2023 13.1 | <0.004      | ≤0.05            | 合格   |
| 7  | 硝酸盐(以 N 计)                 | mg/L       | GB/T5750.5-2023 8.2  | 1.1         | ≤10              | 合格   |
| 8  | 砷                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 9.1  | <0.0010     | ≤0.01            | 合格   |
| 9  | 镉                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 12.1 | <0.0005     | ≤0.005           | 合格   |
| 10 | 铅                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 14.1 | <0.003      | ≤0.01            | 合格   |
| 11 | 汞                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 11.1 | <0.0001     | ≤0.001           | 合格   |
| 12 | 菌落总数                       | CFU/mL     | GB/T5750.12-2023 4.1 | 2           | ≤100             | 合格   |
| 13 | 总大肠菌群                      | MPN//100mL | GB/T5750.12-2023 5.3 | 未检出         | 不应检出             | 合格   |
| 14 | 大肠埃希氏菌                     | MPN/100mL  | GB/T5750.12-2023 7.3 | 未检出         | 不应检出             | 合格   |
| 15 | 氨(以 N 计)                   | mg/L       | GB/T5750.5-2023 11.1 | <0.02       | ≤0.5             | 合格   |

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202509192

第 20 页 / 共 31 页

| 序号 | 检验项目                       | 单位         | 检测依据                 | SH250919219       | GB 5749<br>-2022 | 单项判定 |
|----|----------------------------|------------|----------------------|-------------------|------------------|------|
|    |                            |            |                      | 贡院街 600 号<br>丰华医院 |                  |      |
| 1  | 色度                         | 度          | GB/T5750.4-2023 4.1  | <5                | ≤15              | 合格   |
| 2  | 浑浊度                        | NTU        | GB/T5750.4-2023 5.1  | 0.47              | ≤1               | 合格   |
| 3  | 臭和味                        | /          | GB/T5750.4-2023 6.1  | 无                 | 无异臭异味            | 合格   |
| 4  | 肉眼可见物                      | /          | GB/T5750.4-2023 7.1  | 无                 | 无                | 合格   |
| 5  | 高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计) | mg/L       | GB/T5750.7-2023 4.1  | 0.60              | ≤3               | 合格   |
| 6  | 铬(六价)                      | mg/L       | GB/T5750.6-2023 13.1 | <0.004            | ≤0.05            | 合格   |
| 7  | 硝酸盐(以 N 计)                 | mg/L       | GB/T5750.5-2023 8.2  | 1.0               | ≤10              | 合格   |
| 8  | 砷                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 9.1  | <0.0010           | ≤0.01            | 合格   |
| 9  | 镉                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 12.1 | <0.0005           | ≤0.005           | 合格   |
| 10 | 铅                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 14.1 | <0.003            | ≤0.01            | 合格   |
| 11 | 汞                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 11.1 | <0.0001           | ≤0.001           | 合格   |
| 12 | 菌落总数                       | CFU/mL     | GB/T5750.12-2023 4.1 | 1                 | ≤100             | 合格   |
| 13 | 总大肠菌群                      | MPN//100mL | GB/T5750.12-2023 5.3 | 未检出               | 不应检出             | 合格   |
| 14 | 大肠埃希氏菌                     | MPN/100mL  | GB/T5750.12-2023 7.3 | 未检出               | 不应检出             | 合格   |
| 15 | 氨(以 N 计)                   | mg/L       | GB/T5750.5-2023 11.1 | <0.02             | ≤0.5             | 合格   |

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202509192

第 21 页 / 共 31 页

| 序号 | 检验项目                       | 单位         | 检测依据                 | SH250919220        | GB 5749<br>-2022 | 单项判定 |
|----|----------------------------|------------|----------------------|--------------------|------------------|------|
|    |                            |            |                      | 东关路 62 号<br>东关花园西区 |                  |      |
| 1  | 色度                         | 度          | GB/T5750.4-2023 4.1  | <5                 | ≤15              | 合格   |
| 2  | 浑浊度                        | NTU        | GB/T5750.4-2023 5.1  | 0.45               | ≤1               | 合格   |
| 3  | 臭和味                        | /          | GB/T5750.4-2023 6.1  | 无                  | 无异臭异味            | 合格   |
| 4  | 肉眼可见物                      | /          | GB/T5750.4-2023 7.1  | 无                  | 无                | 合格   |
| 5  | 高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计) | mg/L       | GB/T5750.7-2023 4.1  | 0.69               | ≤3               | 合格   |
| 6  | 铬(六价)                      | mg/L       | GB/T5750.6-2023 13.1 | <0.004             | ≤0.05            | 合格   |
| 7  | 硝酸盐(以 N 计)                 | mg/L       | GB/T5750.5-2023 8.2  | 1.1                | ≤10              | 合格   |
| 8  | 砷                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 9.1  | <0.0010            | ≤0.01            | 合格   |
| 9  | 镉                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 12.1 | <0.0005            | ≤0.005           | 合格   |
| 10 | 铅                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 14.1 | <0.003             | ≤0.01            | 合格   |
| 11 | 汞                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 11.1 | <0.0001            | ≤0.001           | 合格   |
| 12 | 菌落总数                       | CFU/mL     | GB/T5750.12-2023 4.1 | 3                  | ≤100             | 合格   |
| 13 | 总大肠菌群                      | MPN//100mL | GB/T5750.12-2023 5.3 | 未检出                | 不应检出             | 合格   |
| 14 | 大肠埃希氏菌                     | MPN/100mL  | GB/T5750.12-2023 7.3 | 未检出                | 不应检出             | 合格   |
| 15 | 氨(以 N 计)                   | mg/L       | GB/T5750.5-2023 11.1 | <0.02              | ≤0.5             | 合格   |

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202509192

第 22 页 / 共 31 页

| 序号 | 检验项目                       | 单位         | 检测依据                 | SH250919221 | GB 5749<br>-2022 | 单项判定 |
|----|----------------------------|------------|----------------------|-------------|------------------|------|
|    |                            |            |                      | 迎春北街粮转站小区   |                  |      |
| 1  | 色度                         | 度          | GB/T5750.4-2023 4.1  | <5          | ≤15              | 合格   |
| 2  | 浑浊度                        | NTU        | GB/T5750.4-2023 5.1  | 0.40        | ≤1               | 合格   |
| 3  | 臭和味                        | /          | GB/T5750.4-2023 6.1  | 无           | 无异臭异味            | 合格   |
| 4  | 肉眼可见物                      | /          | GB/T5750.4-2023 7.1  | 无           | 无                | 合格   |
| 5  | 高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计) | mg/L       | GB/T5750.7-2023 4.1  | 0.58        | ≤3               | 合格   |
| 6  | 铬(六价)                      | mg/L       | GB/T5750.6-2023 13.1 | <0.004      | ≤0.05            | 合格   |
| 7  | 硝酸盐(以 N 计)                 | mg/L       | GB/T5750.5-2023 8.2  | 1.1         | ≤10              | 合格   |
| 8  | 砷                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 9.1  | <0.0010     | ≤0.01            | 合格   |
| 9  | 镉                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 12.1 | <0.0005     | ≤0.005           | 合格   |
| 10 | 铅                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 14.1 | <0.003      | ≤0.01            | 合格   |
| 11 | 汞                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 11.1 | <0.0001     | ≤0.001           | 合格   |
| 12 | 菌落总数                       | CFU/mL     | GB/T5750.12-2023 4.1 | 2           | ≤100             | 合格   |
| 13 | 总大肠菌群                      | MPN//100mL | GB/T5750.12-2023 5.3 | 未检出         | 不应检出             | 合格   |
| 14 | 大肠埃希氏菌                     | MPN/100mL  | GB/T5750.12-2023 7.3 | 未检出         | 不应检出             | 合格   |
| 15 | 氨(以 N 计)                   | mg/L       | GB/T5750.5-2023 11.1 | <0.02       | ≤0.5             | 合格   |

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202509192

第 23 页 / 共 31 页

| 序号 | 检验项目                       | 单位         | 检测依据                 | SH250919222 | GB 5749<br>-2022 | 单项判定 |
|----|----------------------------|------------|----------------------|-------------|------------------|------|
|    |                            |            |                      | 迎春北街乡贤街派出所  |                  |      |
| 1  | 色度                         | 度          | GB/T5750.4-2023 4.1  | <5          | ≤15              | 合格   |
| 2  | 浑浊度                        | NTU        | GB/T5750.4-2023 5.1  | 0.38        | ≤1               | 合格   |
| 3  | 臭和味                        | /          | GB/T5750.4-2023 6.1  | 无           | 无异臭异味            | 合格   |
| 4  | 肉眼可见物                      | /          | GB/T5750.4-2023 7.1  | 无           | 无                | 合格   |
| 5  | 高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计) | mg/L       | GB/T5750.7-2023 4.1  | 0.64        | ≤3               | 合格   |
| 6  | 铬(六价)                      | mg/L       | GB/T5750.6-2023 13.1 | <0.004      | ≤0.05            | 合格   |
| 7  | 硝酸盐(以 N 计)                 | mg/L       | GB/T5750.5-2023 8.2  | 1.0         | ≤10              | 合格   |
| 8  | 砷                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 9.1  | <0.0010     | ≤0.01            | 合格   |
| 9  | 镉                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 12.1 | <0.0005     | ≤0.005           | 合格   |
| 10 | 铅                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 14.1 | <0.003      | ≤0.01            | 合格   |
| 11 | 汞                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 11.1 | <0.0001     | ≤0.001           | 合格   |
| 12 | 菌落总数                       | CFU/mL     | GB/T5750.12-2023 4.1 | 未检出         | ≤100             | 合格   |
| 13 | 总大肠菌群                      | MPN//100mL | GB/T5750.12-2023 5.3 | 未检出         | 不应检出             | 合格   |
| 14 | 大肠埃希氏菌                     | MPN/100mL  | GB/T5750.12-2023 7.3 | 未检出         | 不应检出             | 合格   |
| 15 | 氨(以 N 计)                   | mg/L       | GB/T5750.5-2023 11.1 | <0.02       | ≤0.5             | 合格   |

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202509192

第 24 页 / 共 31 页

| 序号 | 检验项目                       | 单位         | 检测依据                 | SH250919223 | GB 5749<br>-2022 | 单项判定 |
|----|----------------------------|------------|----------------------|-------------|------------------|------|
|    |                            |            |                      | 解放东路第二社区卫生院 |                  |      |
| 1  | 色度                         | 度          | GB/T5750.4-2023 4.1  | <5          | ≤15              | 合格   |
| 2  | 浑浊度                        | NTU        | GB/T5750.4-2023 5.1  | 0.40        | ≤1               | 合格   |
| 3  | 臭和味                        | /          | GB/T5750.4-2023 6.1  | 无           | 无异臭异味            | 合格   |
| 4  | 肉眼可见物                      | /          | GB/T5750.4-2023 7.1  | 无           | 无                | 合格   |
| 5  | 高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计) | mg/L       | GB/T5750.7-2023 4.1  | 0.60        | ≤3               | 合格   |
| 6  | 铬(六价)                      | mg/L       | GB/T5750.6-2023 13.1 | <0.004      | ≤0.05            | 合格   |
| 7  | 硝酸盐(以 N 计)                 | mg/L       | GB/T5750.5-2023 8.2  | 1.1         | ≤10              | 合格   |
| 8  | 砷                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 9.1  | <0.0010     | ≤0.01            | 合格   |
| 9  | 镉                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 12.1 | <0.0005     | ≤0.005           | 合格   |
| 10 | 铅                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 14.1 | <0.003      | ≤0.01            | 合格   |
| 11 | 汞                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 11.1 | <0.0001     | ≤0.001           | 合格   |
| 12 | 菌落总数                       | CFU/mL     | GB/T5750.12-2023 4.1 | 1           | ≤100             | 合格   |
| 13 | 总大肠菌群                      | MPN//100mL | GB/T5750.12-2023 5.3 | 未检出         | 不应检出             | 合格   |
| 14 | 大肠埃希氏菌                     | MPN/100mL  | GB/T5750.12-2023 7.3 | 未检出         | 不应检出             | 合格   |
| 15 | 氨(以 N 计)                   | mg/L       | GB/T5750.5-2023 11.1 | <0.02       | ≤0.5             | 合格   |

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202509192

第 25 页 / 共 31 页

| 序号 | 检验项目                       | 单位         | 检测依据                 | SH250919224       | GB 5749<br>-2022 | 单项判定 |
|----|----------------------------|------------|----------------------|-------------------|------------------|------|
|    |                            |            |                      | 华康路 889 号<br>社保中心 |                  |      |
| 1  | 色度                         | 度          | GB/T5750.4-2023 4.1  | <5                | ≤15              | 合格   |
| 2  | 浑浊度                        | NTU        | GB/T5750.4-2023 5.1  | 0.22              | ≤1               | 合格   |
| 3  | 臭和味                        | /          | GB/T5750.4-2023 6.1  | 无                 | 无异臭异味            | 合格   |
| 4  | 肉眼可见物                      | /          | GB/T5750.4-2023 7.1  | 无                 | 无                | 合格   |
| 5  | 高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计) | mg/L       | GB/T5750.7-2023 4.1  | 0.54              | ≤3               | 合格   |
| 6  | 铬(六价)                      | mg/L       | GB/T5750.6-2023 13.1 | <0.004            | ≤0.05            | 合格   |
| 7  | 硝酸盐(以 N 计)                 | mg/L       | GB/T5750.5-2023 8.2  | 1.0               | ≤10              | 合格   |
| 8  | 砷                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 9.1  | <0.0010           | ≤0.01            | 合格   |
| 9  | 镉                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 12.1 | <0.0005           | ≤0.005           | 合格   |
| 10 | 铅                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 14.1 | <0.003            | ≤0.01            | 合格   |
| 11 | 汞                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 11.1 | <0.0001           | ≤0.001           | 合格   |
| 12 | 菌落总数                       | CFU/mL     | GB/T5750.12-2023 4.1 | 未检出               | ≤100             | 合格   |
| 13 | 总大肠菌群                      | MPN//100mL | GB/T5750.12-2023 5.3 | 未检出               | 不应检出             | 合格   |
| 14 | 大肠埃希氏菌                     | MPN/100mL  | GB/T5750.12-2023 7.3 | 未检出               | 不应检出             | 合格   |
| 15 | 氨(以 N 计)                   | mg/L       | GB/T5750.5-2023 11.1 | <0.02             | ≤0.5             | 合格   |

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202509192

第 26 页 / 共 31 页

| 序号 | 检验项目                       | 单位         | 检测依据                 | SH250919225 | GB 5749<br>-2022 | 单项判定 |
|----|----------------------------|------------|----------------------|-------------|------------------|------|
|    |                            |            |                      | 华州路中国石化     |                  |      |
| 1  | 色度                         | 度          | GB/T5750.4-2023 4.1  | <5          | ≤15              | 合格   |
| 2  | 浑浊度                        | NTU        | GB/T5750.4-2023 5.1  | 0.26        | ≤1               | 合格   |
| 3  | 臭和味                        | /          | GB/T5750.4-2023 6.1  | 无           | 无异臭异味            | 合格   |
| 4  | 肉眼可见物                      | /          | GB/T5750.4-2023 7.1  | 无           | 无                | 合格   |
| 5  | 高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计) | mg/L       | GB/T5750.7-2023 4.1  | 0.66        | ≤3               | 合格   |
| 6  | 铬(六价)                      | mg/L       | GB/T5750.6-2023 13.1 | <0.004      | ≤0.05            | 合格   |
| 7  | 硝酸盐(以 N 计)                 | mg/L       | GB/T5750.5-2023 8.2  | 1.0         | ≤10              | 合格   |
| 8  | 砷                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 9.1  | <0.0010     | ≤0.01            | 合格   |
| 9  | 镉                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 12.1 | <0.0005     | ≤0.005           | 合格   |
| 10 | 铅                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 14.1 | <0.003      | ≤0.01            | 合格   |
| 11 | 汞                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 11.1 | <0.0001     | ≤0.001           | 合格   |
| 12 | 菌落总数                       | CFU/mL     | GB/T5750.12-2023 4.1 | 未检出         | ≤100             | 合格   |
| 13 | 总大肠菌群                      | MPN//100mL | GB/T5750.12-2023 5.3 | 未检出         | 不应检出             | 合格   |
| 14 | 大肠埃希氏菌                     | MPN/100mL  | GB/T5750.12-2023 7.3 | 未检出         | 不应检出             | 合格   |
| 15 | 氨(以 N 计)                   | mg/L       | GB/T5750.5-2023 11.1 | <0.02       | ≤0.5             | 合格   |

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202509192

第 27 页 / 共 31 页

| 序号 | 检验项目                       | 单位         | 检测依据                 | SH250919226   | GB 5749<br>-2022 | 单项判定 |
|----|----------------------------|------------|----------------------|---------------|------------------|------|
|    |                            |            |                      | 解放东路城东<br>加压站 |                  |      |
| 1  | 色度                         | 度          | GB/T5750.4-2023 4.1  | <5            | ≤15              | 合格   |
| 2  | 浑浊度                        | NTU        | GB/T5750.4-2023 5.1  | 0.25          | ≤1               | 合格   |
| 3  | 臭和味                        | /          | GB/T5750.4-2023 6.1  | 无             | 无异臭异味            | 合格   |
| 4  | 肉眼可见物                      | /          | GB/T5750.4-2023 7.1  | 无             | 无                | 合格   |
| 5  | 高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计) | mg/L       | GB/T5750.7-2023 4.1  | 0.70          | ≤3               | 合格   |
| 6  | 铬(六价)                      | mg/L       | GB/T5750.6-2023 13.1 | <0.004        | ≤0.05            | 合格   |
| 7  | 硝酸盐(以 N 计)                 | mg/L       | GB/T5750.5-2023 8.2  | 1.0           | ≤10              | 合格   |
| 8  | 砷                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 9.1  | <0.0010       | ≤0.01            | 合格   |
| 9  | 镉                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 12.1 | <0.0005       | ≤0.005           | 合格   |
| 10 | 铅                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 14.1 | <0.003        | ≤0.01            | 合格   |
| 11 | 汞                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 11.1 | <0.0001       | ≤0.001           | 合格   |
| 12 | 菌落总数                       | CFU/mL     | GB/T5750.12-2023 4.1 | 未检出           | ≤100             | 合格   |
| 13 | 总大肠菌群                      | MPN//100mL | GB/T5750.12-2023 5.3 | 未检出           | 不应检出             | 合格   |
| 14 | 大肠埃希氏菌                     | MPN/100mL  | GB/T5750.12-2023 7.3 | 未检出           | 不应检出             | 合格   |
| 15 | 氨(以 N 计)                   | mg/L       | GB/T5750.5-2023 11.1 | <0.02         | ≤0.5             | 合格   |

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202509192

第 28 页 / 共 31 页

| 序号 | 检验项目                       | 单位         | 检测依据                 | SH250919227 | GB 5749<br>-2022 | 单项判定 |
|----|----------------------------|------------|----------------------|-------------|------------------|------|
|    |                            |            |                      | 华康西路康庄学校    |                  |      |
| 1  | 色度                         | 度          | GB/T5750.4-2023 4.1  | <5          | ≤15              | 合格   |
| 2  | 浑浊度                        | NTU        | GB/T5750.4-2023 5.1  | 0.33        | ≤1               | 合格   |
| 3  | 臭和味                        | /          | GB/T5750.4-2023 6.1  | 无           | 无异臭异味            | 合格   |
| 4  | 肉眼可见物                      | /          | GB/T5750.4-2023 7.1  | 无           | 无                | 合格   |
| 5  | 高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计) | mg/L       | GB/T5750.7-2023 4.1  | 0.52        | ≤3               | 合格   |
| 6  | 铬(六价)                      | mg/L       | GB/T5750.6-2023 13.1 | <0.004      | ≤0.05            | 合格   |
| 7  | 硝酸盐(以 N 计)                 | mg/L       | GB/T5750.5-2023 8.2  | 1.0         | ≤10              | 合格   |
| 8  | 砷                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 9.1  | <0.0010     | ≤0.01            | 合格   |
| 9  | 镉                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 12.1 | <0.0005     | ≤0.005           | 合格   |
| 10 | 铅                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 14.1 | <0.003      | ≤0.01            | 合格   |
| 11 | 汞                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 11.1 | <0.0001     | ≤0.001           | 合格   |
| 12 | 菌落总数                       | CFU/mL     | GB/T5750.12-2023 4.1 | 2           | ≤100             | 合格   |
| 13 | 总大肠菌群                      | MPN//100mL | GB/T5750.12-2023 5.3 | 未检出         | 不应检出             | 合格   |
| 14 | 大肠埃希氏菌                     | MPN/100mL  | GB/T5750.12-2023 7.3 | 未检出         | 不应检出             | 合格   |
| 15 | 氨(以 N 计)                   | mg/L       | GB/T5750.5-2023 11.1 | <0.02       | ≤0.5             | 合格   |

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202509192

第 29 页 / 共 31 页

| 序号 | 检验项目                       | 单位         | 检测依据                 | SH250919228     | GB 5749-2022 | 单项判定 |
|----|----------------------------|------------|----------------------|-----------------|--------------|------|
|    |                            |            |                      | 东外环路临汾市尧都区卫生监督所 |              |      |
| 1  | 色度                         | 度          | GB/T5750.4-2023 4.1  | <5              | ≤15          | 合格   |
| 2  | 浑浊度                        | NTU        | GB/T5750.4-2023 5.1  | 0.38            | ≤1           | 合格   |
| 3  | 臭和味                        | /          | GB/T5750.4-2023 6.1  | 无               | 无异臭异味        | 合格   |
| 4  | 肉眼可见物                      | /          | GB/T5750.4-2023 7.1  | 无               | 无            | 合格   |
| 5  | 高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计) | mg/L       | GB/T5750.7-2023 4.1  | 0.58            | ≤3           | 合格   |
| 6  | 铬(六价)                      | mg/L       | GB/T5750.6-2023 13.1 | <0.004          | ≤0.05        | 合格   |
| 7  | 硝酸盐(以 N 计)                 | mg/L       | GB/T5750.5-2023 8.2  | 1.0             | ≤10          | 合格   |
| 8  | 砷                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 9.1  | <0.0010         | ≤0.01        | 合格   |
| 9  | 镉                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 12.1 | <0.0005         | ≤0.005       | 合格   |
| 10 | 铅                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 14.1 | <0.003          | ≤0.01        | 合格   |
| 11 | 汞                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 11.1 | <0.0001         | ≤0.001       | 合格   |
| 12 | 菌落总数                       | CFU/mL     | GB/T5750.12-2023 4.1 | 3               | ≤100         | 合格   |
| 13 | 总大肠菌群                      | MPN//100mL | GB/T5750.12-2023 5.3 | 未检出             | 不应检出         | 合格   |
| 14 | 大肠埃希氏菌                     | MPN/100mL  | GB/T5750.12-2023 7.3 | 未检出             | 不应检出         | 合格   |
| 15 | 氨 (以 N 计)                  | mg/L       | GB/T5750.5-2023 11.1 | <0.02           | ≤0.5         | 合格   |

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202509192

第 30 页 / 共 31 页

| 序号 | 检验项目                       | 单位         | 检测依据                 | SH250919229 | GB 5749<br>-2022 | 单项判定 |
|----|----------------------------|------------|----------------------|-------------|------------------|------|
|    |                            |            |                      | 华州路九州花园     |                  |      |
| 1  | 色度                         | 度          | GB/T5750.4-2023 4.1  | <5          | ≤15              | 合格   |
| 2  | 浑浊度                        | NTU        | GB/T5750.4-2023 5.1  | 0.40        | ≤1               | 合格   |
| 3  | 臭和味                        | /          | GB/T5750.4-2023 6.1  | 无           | 无异臭异味            | 合格   |
| 4  | 肉眼可见物                      | /          | GB/T5750.4-2023 7.1  | 无           | 无                | 合格   |
| 5  | 高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计) | mg/L       | GB/T5750.7-2023 4.1  | 0.68        | ≤3               | 合格   |
| 6  | 铬(六价)                      | mg/L       | GB/T5750.6-2023 13.1 | <0.004      | ≤0.05            | 合格   |
| 7  | 硝酸盐(以 N 计)                 | mg/L       | GB/T5750.5-2023 8.2  | 1.0         | ≤10              | 合格   |
| 8  | 砷                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 9.1  | <0.0010     | ≤0.01            | 合格   |
| 9  | 镉                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 12.1 | <0.0005     | ≤0.005           | 合格   |
| 10 | 铅                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 14.1 | <0.003      | ≤0.01            | 合格   |
| 11 | 汞                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 11.1 | <0.0001     | ≤0.001           | 合格   |
| 12 | 菌落总数                       | CFU/mL     | GB/T5750.12-2023 4.1 | 1           | ≤100             | 合格   |
| 13 | 总大肠菌群                      | MPN//100mL | GB/T5750.12-2023 5.3 | 未检出         | 不应检出             | 合格   |
| 14 | 大肠埃希氏菌                     | MPN/100mL  | GB/T5750.12-2023 7.3 | 未检出         | 不应检出             | 合格   |
| 15 | 氨 (以 N 计)                  | mg/L       | GB/T5750.5-2023 11.1 | <0.02       | ≤0.5             | 合格   |

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202509192

第 31 页 / 共 31 页

| 序号 | 检验项目                       | 单位         | 检测依据                 | SH250919230 | GB 5749<br>-2022 | 单项判定 |
|----|----------------------------|------------|----------------------|-------------|------------------|------|
|    |                            |            |                      | 环城南路兰亭名苑    |                  |      |
| 1  | 色度                         | 度          | GB/T5750.4-2023 4.1  | <5          | ≤15              | 合格   |
| 2  | 浑浊度                        | NTU        | GB/T5750.4-2023 5.1  | 0.27        | ≤1               | 合格   |
| 3  | 臭和味                        | /          | GB/T5750.4-2023 6.1  | 无           | 无异臭异味            | 合格   |
| 4  | 肉眼可见物                      | /          | GB/T5750.4-2023 7.1  | 无           | 无                | 合格   |
| 5  | 高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计) | mg/L       | GB/T5750.7-2023 4.1  | 0.63        | ≤3               | 合格   |
| 6  | 铬(六价)                      | mg/L       | GB/T5750.6-2023 13.1 | <0.004      | ≤0.05            | 合格   |
| 7  | 硝酸盐(以 N 计)                 | mg/L       | GB/T5750.5-2023 8.2  | 1.0         | ≤10              | 合格   |
| 8  | 砷                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 9.1  | <0.0010     | ≤0.01            | 合格   |
| 9  | 镉                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 12.1 | <0.0005     | ≤0.005           | 合格   |
| 10 | 铅                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 14.1 | <0.003      | ≤0.01            | 合格   |
| 11 | 汞                          | mg/L       | GB/T5750.6-2023 11.1 | <0.0001     | ≤0.001           | 合格   |
| 12 | 菌落总数                       | CFU/mL     | GB/T5750.12-2023 4.1 | 未检出         | ≤100             | 合格   |
| 13 | 总大肠菌群                      | MPN//100mL | GB/T5750.12-2023 5.3 | 未检出         | 不应检出             | 合格   |
| 14 | 大肠埃希氏菌                     | MPN/100mL  | GB/T5750.12-2023 7.3 | 未检出         | 不应检出             | 合格   |
| 15 | 氨 (以 N 计)                  | mg/L       | GB/T5750.5-2023 11.1 | <0.02       | ≤0.5             | 合格   |

(以下空白)